## 必要写真一覧

		説明	確認欄
合併処理浄化槽設置に係る写真	1	設置場所に浄化槽設備士が標識を掲げている写真	
		※目標物となるものが写っていることが望ましい。	
	2	栗石のつき固めが終了後の写真	
		※深さのわかるスケールとともに写っているか。	
	3	目つぶし・つき固め後、配筋の状況がわかる写真	
		※配筋の状況がわかるようにスケールとともに写っているか。	
		(スペーサー等を使用し、配筋が基礎コンクリートの厚みの中心に入るよ	
		う浮かせること)	
	4	基礎コンクリートの写真	
		※コンクリートの厚さがわかるスケールとともに写っているか。	
	5	設置場所にある浄化槽本体の写真	
		※形式番号が見える写真。形式番号等が申請と同じか。	
	6	埋め戻し作業の写真	
		(1枚の写真で撮れない場合は、2枚に分けて撮ること)	
		※水張りを行い、本体の水平(水準器による)を確認しつつ埋め戻しの作	
		業を行っているか。	
		※浄化槽本体に水準器をあて、水平に設置されていることがわかること。	
		※石等が入っていない土砂を利用し、水締め、つき固めを行っていること	
		がわかること。	
	7	上部スラブ配筋の写真	
		※配筋の状況がわかるようにスケールとともに写っているか。	
		(スペーサー等を使用し、配筋が上部スラブの厚みの中心に入るように浮   ・・・・・・	
		かせること)	
	8	かさ上げの写真	
	9	※かさ上げをした場合、スケール等で 30cm 以下であるとわかること。	
		完成後の写真   ※ L 却スラブがせってちょうとがわかること	
		※上部スラブが打ってあることがわかること。 インバート桝設置状況の全景写真	
	10	インハート桝設直状流の主京与兵   ※起点・屈曲点・合流点にインバート桝が設置されているか。	
		次起点・温曲点・日加点にインハード桝が設置されているが。   原則として、内径 15cm 以上。	
	11	起点桝・屈曲桝・合流桝	
		ただが	
	12	トラップ桝	
		' ` ` ` ` ' '     ※二重トラップは禁止。桝の内部がわかること。	
転換に係る写真	13	既設単独処理浄化槽または汲み取り便槽の撤去工事着工前の写真	
		※設置されている場所がわかること。	
	14	汚泥等汲取り作業の写真	
	15	消毒作業の写真	
	16	グロースショス   単独処理浄化槽または便槽の解体もしくは掘り上げ作業の写真	
		一点を生存に置るためは間の所体もしても加り上が下来の子具   ※解体後撤去、又は掘りあげた浄化槽本体と撤去後の写真	
	17	埋め戻し作業の写真	
	18	撤去工事完了の写真	
	10		